

Pareri espressi dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio in data 24/09/2019

n.	procedimento	prot. richiesta	data richiesta	nominativo	oggetto	parere
1	SCIA in sanatoria	46	03/01/2019	L.E.	Regolarizzazione di difformità interne ed esterne in edificio ad uso residenziale	Parere Favorevole.
2	Pre parere	5486	11/05/2019	R.M.	Realizzazione di nuovo fabbricato residenza di imprenditore agricolo	Parere Favorevole, con prescrizioni. Si preferisce la soluzione A più compatta e senza portico passante. Si prescrive di regolarizzare l'interasse dei pilastri, eliminare i cantonali in mattoni faccia a vista, utilizzare infissi, portoni e porte esterni secondo disegni e finiture appartenenti alla tradizione locale, eliminare lo sporto sul prospetto nord. Infine si evidenzia un'incoerenza tra la posizione in pianta dei lucernai e quella nei prospetti e render; si faccia inoltre attenzione al verso di apertura e orientamento da adottare.
3	CILA	4488	16/04/2019	M.D.	Installazione cartello e installazione pergolato	Parere Favorevole